

Prevádzkové pokyny podľa § 12 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z. určujú základné požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečovaní a realizácii prevádzkovania, údržby, opráv a kontroly požiarnych uzáverov, čím vytvárajú predpoklad pre bezchybný chod, kvalitu a životnosť povrchovej úpravy požiarnych uzáverov.

Určenie osôb na vykonávanie údržby a kontroly požiarnych uzáverov FAKRO

1. Bežná údržba: § 13 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z.

Bežná údržba požiarnych uzáverov zahŕňa ich prehliadky a pozostáva z vizuálnej kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označenia a tesnosti požiarnych uzáverov.

Vykonáva sa v lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom pre vykonávanie preventívnych prehliadok, tj. minimálne raz za 3 mesiace (§ 14 ods. 1 písm. a/ písm. b/ vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.)

Vykonávajú ich osoby zodpovedné za plnenie úloh požiarnej ochrany s požadovanou odbornou spôsobilosťou na výkon technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.

Vykonávaním bežnej údržby je poverený:.....

2. Prevádzková údržba: § 13 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z.

Prevádzková údržba požiarnych uzáverov sa zabezpečuje podľa potreby a o jej vykonávaní sa vedú záznamy v prevádzkovom denníku.

Rozsah opráv, ktoré môže vykonávať prevádzkovateľ požiarnych uzáverov, je určený výrobcom v prevádzkových pokynoch.

Vykonávaním týchto opráv je poverený:

Ostatné opravy vykonáva servisná organizácia na základe objednávky.

3. Kontrola: § 14 vyhlášky V SR č. 285/2001 Z.z.

Kontrola požiarnych uzáverov sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca alebo dovozca požiarnych uzáverov alebo prevádzkovateľ požiarnych uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.

Kontrolu požiarnych uzáverov vykonáva.....

V dňa:

.....
Štatutárny orgán právnickej osoby

PREVÁDZKOVÉ POKYNY **POŽIARNYCH UZÁVEROV**

